



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
e-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: ondpz@sampo.ru

Предписание № 274-5/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия кадетская
школа-интернат "Карельский кадетский корпус имени Александра Невского",
юридический адрес: г. Петрозаводска, ул. Щорса, д. 5, д. 5а, ИНН 1001041562.

Во исполнение распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной
безопасности № 273-5, вынесенного 13 октября 2016 года заместителем начальника Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Карелия Уличевым Сергеем Владимировичем в период времени с 11 часов 00 минут по 12 часов
00 минут 20 октября 2016 года, с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 11 ноября 2016 года,
старшим инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия Савиным Алексеем Юрьевичем проведена
внеплановая проверка объекта защиты (здание общеобразовательного учреждения),
расположенного по адресу:

г. Петрозаводск, ул. Щорса, д. 5а
совместно с директором ГБОУ РК "Карельский кадетский корпус имени Александра Невского"
Ефимовым Дмитрием Александровичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом
"О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,
установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования

пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).

1.	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечивает дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83 часть 7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно - контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией.	01.10.2017 г.
----	--	--	---------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, *установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.


Старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по РК
Савин Алексей Юрьевич

«11» ноября 2016 года


Предписание для исполнения получил:

директор ГБОУ РК "Карельский кадетский корпус имени
Александра Невского"
Ефимов Дмитрий Александрович

«11» ноября 2016 года



(подпись)



ДОКУМЕНТ